

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: **2016**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

- <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
- <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Elektrizitätswerk EWS EW Schattwald**

E-Control-Nr. **039**

AT-Nummer **AT005340**

	2014	2015	2016	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	23,06	20,48	52,00	31,85
ASIDI	40,72	43,92	52,16	45,60

Internet Seite der Veröffentlichung:

<http://www.ew-schattwald.at>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom