

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
Kennzahlenblatt  
Berichtsjahr: **2019**



Laut §14 Abs.1 Z7 und Z8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die  
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die  
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI  
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Elektrizitätswerk Schattwald e.U.**

E-Control-Nr. **039**

AT-Nummer **AT005340**

	2017	2018	2019	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	14,00	0,73	56,19	23,64
ASIDI	13,97	12,21	78,86	35,01

Internet Seite der Veröffentlichung:

<http://www.ew-schattwald.at>

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom